МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018
Телефон: 8(863)240-63-08, факс: 244-27-85, E-mail: gumchsro@donpac.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по г. ТАГАНРОГУ

Поляковское шоссе, 7, г. Таганрог, Ростовская область, 347927
E-mail: 6ogpn_rnd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 57 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
школа № 20
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Таганрога по пожарному надзору № 57
(наименование органа ГПН)

от 04.05.2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 час. 30 мин. 05.06.2017 года по 12 час. 00 мин 07.06.2017 года проведена внеплановая выездная проверка

Главным государственным инспектором города Таганрога по пожарному надзору, начальником
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного
ОНД и ПР по г. Таганрогу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области,
инспектора по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,
майором внутренней службы Лагода Евгением Александровичем
наименование объекта надзора и его адрес)
здания, помещений МОБУ СОШ № 20
расположенного по адресу: 347924, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 192

совместно с Гурьевым Юрием Константиновичем – директором МОБУ СОШ № 20
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Перечень выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Нормативный правовой акт Российской Федерации и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не укомплектовал пожарные краны сети внутреннего противопожарного водопровода в правой лестничной клетке на первом, втором, третьем этажах исправными пожарными рукавами.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее ППР) п. 57	21.08.2017	
2.	Руководитель организации не обеспечил размещение рукавов и стволов пожарных кранов в навесных пожар-	ППР п. 57	23.04.2018	

	ных шкафах, выполненных из негорючего материала.			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по г. Таганрогу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы — Е.А. Лагода

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

М.П.

07.06.2017

Предписание для исполнения получил(а):

директор МОБУ СОШ № 20 Гурьев Ю.К.

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

07.06.2017