


Приложение 3

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «24» _____ г.



I Результаты обследования:

**Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ СОШ № 20, г. Таганрог, ул. М. Жукова, 192
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	17, 8	17,8	-	К, О, С, Г, У	-	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	6	6	Отсутствие тактильных и визуальных знаков	К, О, С, Г, У	Установка тактильных и визуальных знаков	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	ТРН	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	ТРН	-
3.5	Дверь	есть	7	7	Наличие порожка, отсутствие тактильных и визуальных знаков	К, О, С, Г, У	Ликвидация порожка, установка тактильных и визуальных знаков	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8,9	8,9	Наличие ступенек, тактильных и визуальных знаков	К, О, С, Г, У	Наличие съёмного пандуса, тактильных и визуальных знаков	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	17,6,7,8,9	17,6,7,8,9	Отсутствие информационного стенда, тактильных и визуальных знаков, наличие порожка,	К, О, С, Г, У	Установка информационного стенда, тактильных и визуальных знаков, ликвидация	Текущий ремонт

					К, О, С, Г, У наличие ступенек		порожка, установка съёмного пандуса
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	-------------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации):	ДУ	17,6.7.8,9	17,6.7.8,9	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
 Комментарий к заключению ДУ _____